

PRODUKTOVÝ LIST

Sikacryl®-625 Fire

OHŇOVZDORNÝ ABLATÍVNY NÁTER PRE SIKASEAL®-626 FIRE BOARD

POPIS PRODUKTU

Sikacryl®-625 Fire je 1-komponentný, ohňovzdorný ablatívny akrylový náter, používaný v kombinácii so SikaSeal®-626 Fire Board.

POUŽITIE

- Po inštalácii dosky SikaSeal®-626 Fire Board náter upravte
- Náter pre hrany dosky SikaSeal®-626 Fire Board ak je nainštalovaný na vonkajšej strane steny alebo podlahy

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- 1-komponentný pripravený na použitie, jednoduchá aplikácia, ľahko sa čistí
- Zabezpečuje úhľadnú úpravu rezaných hrán SikaSeal®-626 Fire Board

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Akryl na vodnej báze
Balenie	5 kg vedro.
Vzhľad/ farba	Biela
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby.
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom, nepoškodenom a uzatvorenom balení, v suchu a pri teplote medzi +5 °C a +25 °C. Dodržujte údaje na balení.
Hustota	~1,40 kg/l (ISO 1183-1)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Odolnosť proti ohňu	Pozri odsek "Osvedčenia / normy", prospekt "Sika riešenia pre pasívnu protipožiaru ochranu" alebo kontaktujte Sika Technický servis.
---------------------	--

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Hrúbka vrstvy	2 mm (hrúbka mokrého filmu)
Teplota okolitého vzduchu	+5 °C min. / +40 °C max.
Teplota podkladu	+5 °C min. / +40 °C max., min. 3 °C nad teplotou rosného bodu.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

APLIKÁCIA

Aplikácia musí byť realizovaná podľa prospektu a príručky Sika riešenia pre pasívnu protipožiarnu ochranu alebo kontaktujte Sika Technický servis.

ČISTENIE NÁRADIA

Všetko náradie a pracovné vybavenie očistiť ihneď po použití vodou. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už len mechanicky.

ĎALŠIE DOKUMENTY

- Sika Návod na zabudovanie: SikaSeal®-626 Fire Board
- Prospekt a Príručka Sika riešenia pre pasívnu protipožiarnu ochranu

LIMITY

- Limity, týkajúce sa rozmerov a profilu tmelenia, uvedené v relevantných správach ku klasifikácii proti ohňu, musia byť dodržané.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarovane údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk



Produktový list
Sikacryl®-625 Fire
Marec 2020, Verzia 01.01
020515110000000002

Sikacryl-625Fire-sk-SK-(03-2020)-1-1.pdf